



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1:L2:L3 Cu 20x10mm² + PE/N Cu 20x10mm² In=500A



UWAGA: Wyłącznik różnicowoprądowy do elektrowni PV typu B wykrywający składową stałą napięcia w przypadku uszkodzenia falownika

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C-S									
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		PPJT TOPOLSKI Janusz Topolski 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256			Nazwa rysunku: Obiekt: Inwestor:		SCHEMAT ROZDZIELNICY RPV Hala handlowo-magazynowa na owoce i warzywa dla dużych operatorów Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elżwóce Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elżwóce		
		Data: 26.07.2013r			Skala:			RYS. NR IE07	
								ARKUSZ NR 3	