TABLICA LICZNIKOWA TL–2 – UKŁAD POMIAROWY NA ZACISKACH GENERATORA

TL–2

Anteny należy umieścić na zewnątrz budynku stacji tak aby widziała niebo

Anteny należy umieścić tak aby widziały niebo



UWAGA:

* Urządzenia przewidziane do plombowania

W tablicy licznikowej należy również zaplombować obwody wtórne.

Przewody prowadzić w rurach PCV =>ø28mm

PPJT TOPOLSKI Janusz Topolski 16–001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604–508–256		RYS. NR IE09 ARKUSZ NR 1
Nazwa rysunku:	SCHEMAT MONTAŻOWY UKŁADU POMIARU NA ZACISKACH GENERATORA	
Obiekt:	Elektrownia słoneczna w obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce	
Inwestor:	Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce	
Opracował:	Janusz Topolski Bł/5/01	Skala: ---
Projektant:	Janusz Topolski Bł/5/01	
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		Data: 18.11.2013r