



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Lublin Teren
20-349 Lublin, ul. Elektryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22
e-mail: sekretariat.ze2.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 7.11.2013 r.
L. dz. 11933/1255/RM/PL/2013

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn

Dot. : uzgodnienia zabezpieczenia linii kablowej średniego napięcia kolidującej z projektowaną siecią wodociagową zasilającą instalacje zraszającą.

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.10.2013r. dotyczące projektowanej sieci wodociagowej zasilającej projektowaną instalację zraszającą w m. Elizówka gm. Niemce na dz. Nr 100/72, 100/19 informujemy, że na trasie projektowanej sieci wodociagowej przebiega:

1. Linia kablowa średniego napięcia (3 x XRUHAKXs 1 x 120mm²) Elizówka - Niemce na odcinku pomiędzy RS Elizówka słup nr 7.

W związku z projektowaną budową sieci wodociagowej zasilającej projektowaną instalację zraszającą w miejscu z krzyżującymi się istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy:

1. Ustalić dokładny przebieg kabli poprzez dokonanie ręcznych przekopów kontrolnych.
2. W/w kable energetyczne winny znajdować się na głębokości spełniającej wymogi Polskiej Normy PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
3. Na całej szerokości sieci wodociagowej z dodaniem po 0,5m poza miejsce skrzyżowania zastosować dwudzielne rury osłonowe AROT typu PS o odpowiedniej średnicy i odpowiedniej długości. W/w rury osłonowe spełniające rolę przepustu kablowego zabezpieczyć przed zamuleniem.
4. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem kabli wykonać pod nadzorem naszego pracownika, wyłącznie przez osobę/firmę posiadającą odpowiednie w tym zakresie uprawnienia, która przed rozpoczęciem robót powiadomi nas celem wyłączenia kabli spod napięcia i dopuszczenia do robót.

SEKRETARIAT LRB S.A.

Wpłynęło, dn. 2013-11-12

3072

5. Zakres wykonanych robót, o których mowa wyżej podlega odbiorowi Technicznemu przez RE Lublin – Teren.
6. Zainstalowane na kablach rury osłonowe winny zostać zainwentaryzowane geodezyjnie. Dwa egzemplarze w/w inwentaryzacji należy dostarczyć do RE Lublin – Teren.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Teren
Z-ca Dyrektora Rejonu
Marek Kosiński

Rozdzielnik:

1 x adresat

1 x RM

1 x Pkt. Logistyczny Niemce