



MINIMALNE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA W CAŁYM SZYBIE – 50lx

ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW ŚWIETLNYCH:

- MAX. 0,5m OD DNIA PODSZYBIA
- MAX. 0,5m OD STROPU NADSZYBIA
- MAX. 2m MIĘDZY KOLEJNYMI PUNKTAMI

W PODSZYBIU ZAINSTALOWAĆ GNIAZDO ZASILAJĄCE 230V

NAZWA OBIEKTU	Hala handlu hurtowego z zapleczem administracyjno-biurowym		
ADRES OBIEKTU	Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, nr geod. dz. 100/72, 100/74		
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA OŚWIETLENIA-WYTYCZNE DLA SZYBU WINDOWEGO		
SKALA ----	PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. Zbigniew Porębski upr. bud. LUB/0038/POOE/14	
DATA GRUDZIEŃ 2018	SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. Paweł Daniluk upr. bud. LUB/0291/POOE/13	
RYS. NR E-22			