



NAZWA ROZDZIELNI		R5									
NR OBWODU											
POMIESZCZENIE											
PIŁKWI OBWODU											
NAZWA ODBIORU	SZYNOPRZEWODU Z SZP 250A										
		OCHRONA PRZEPIECIOWA									
		KONTROLA NAPIĘCIA									
		POMIAR ZUŻYCIA ENERGII									
		OŚWIETLENIE		OŚWIETLENIE		OŚWIETLENIE		OŚWIETLENIE		OŚWIETLENIE	
		0/1		0/2		0/3		0/4		0/5	
		0.26		0.26		0.26		0.26		0.27-0.29	
		0.64		0.64		0.64		0.58		0.4	
		GNIAZDA 230V		GRZEJNIK ELEKTR.		PODGRZEWACZ		NAGRZEWNICA WODNA		NAGRZEWNICA WODNA	
		G/1		G/2		G/3		W/1		W/2	
		0.27		0.27		0.29		0.26		0.26	
		0.6		0.75		1.5		0.33		0.33	
								W/3		W/3	
		GNIAZDA 230V DATA									
		G-D/1									
		0.23									
		0.4									
		DESTRATYFIKATOR		DESTRATYFIKATOR		DESTRATYFIKATOR		RAMP		KURTYNA POWIETRZNA	
		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22	
		0.28		0.28		0.28		1.1		1.28	
										1.28	

ROZDZIELNICA TYPU DST 2-3 PROD. ETI
72 MODUŁY, IP43, II KLASA OCHRONNOŚCI
550x500x210, n/t

DST 2-3		FTN	
VB 23-20	FTN		

SYSTEM SIECI TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA		
NAZWA OBIEKTU	Hala handlu hurtowego z zapleczem administracyjno-biurowym	
ADRES OBIEKTU	Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, nr geod. dz. 100/72, 100/74	
TYTUŁ RYSUNKU	ROZDZIELNICA R5 - SCHEMAT IDEOWY	
SKALA -----	PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. Zbigniew Porębski upr. bud. LUB/0038/POOE/14
DATA GRUDZIEŃ 2018	SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. Paweł Daniluk upr. bud. LUB/0291/POOE/13
RYS. NR E-8		