


NAZWA ROZDZIELNI	RCH					
NR OBWODU	ZASILANIE Z SZYNOPRZEWODU SZP 250A	OCHRONA PRZEPięCIOWA	KONTROLA NAPIęCIA	POMIAR ZUŻYCIA ENERGII	0/1	W/1
POMIESZCZENIE					0.10a	dach
Pi[kW] OBWODU					0.15	6,56
NAZWA ODBIORU					OŚWIETLENIE	AGREGAT

Pi=6,71kW
 Ps=4,83kW
 Is=7,5A



ROZDZIELNICA TYPU ECT 2X18PO-s PROD. ETI
 36 MODUŁY, IP40, II KLASA OCHRONNOŚCI
 361x396x112, n/t

SYSTEM SIECI TN-S
 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NAZWA OBIEKTU	Hala handlu hurtowego z zapleczem administracyjno-biurowym		
ADRES OBIEKTU	Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, nr geod. dz. 100/72, 100/74		
TYTUŁ RYSUNKU	ROZDZIELNICA RCH - SCHEMAT IDEOWY		
SKALA -----	PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. Zbigniew Porębski upr. bud. LUB/0038/POOE/14	
DATA GRUDZIEŃ 2018			
RYS. NR E-9	SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. Paweł Daniluk upr. bud. LUB/0291/POOE/13	